

CODES ERREURS

GALAXIE A+++

Affichage	Problème signalé
PC 03	Protection contre la pression
PC 40	Erreur de communication entre les processeurs de l'unité extérieure et intérieure
PC 41	Protection de détection d'entrée de courant
PC 42	Erreur démarrage compresseur
PC 43	Manque de protection de phase (triphase)
PC 44	Pas de protection contre la vitesse
PC 45	Erreur 341 PWM
PC 46	Défaut de fonctionnement de la vitesse de rotation du compresseur
PC 49	Protection contre les surintensités compresseur
-	
PC OA	Protection surchauffe condenseur
PC 06	Protection de la température de refoulement du compresseur
PC 08	Protection contre les courants extérieurs
PH 09	Anti-froid en chaude chaud
PC 0F	Défaut module PFC
PC 0U	Température ambiante extérieure trop basse
PH 90	Protection surchauffe du serpentin de l'évaporateur
PH 91	Protection température trop basse du serpentin de l'évaporateur
UC 05	Limite de fréquence causée par la tension
UC 03	Limite de fréquence causée par le courant
UC 02	Limite de fréquence causée par TP
UC 01	Limite de fréquence causée par T3
UH 00	Limite de fréquence causée par T2
UC 06	Limite de fréquence causée par PFC
UH 07	Limite de fréquence causée par la télécommande
NA	Pas défaut